

## ARRETE D'AUTORISATION DE DEVERSEMENT D'EAUX USEES DANS LE RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

### Le Président

- Vu** le Code de la Santé Publique et en particulier son article L. 1331-10 ;
- Vu** le Code de l'Environnement, et notamment ses articles R.211-11-1, R.211-11-2, R.211-11-3 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
- Vu** l'article L5211-9-2 du CGCT, relatif au transfert des pouvoirs de police spéciale du maire au président de l'EPCI ;
- Vu** la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et en particulier son article 46 ;
- Vu** la loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dite loi Warsmann II
- Vu** le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, mentionnés aux articles L2224-8 et L2224-10 du CGCT ;
- Vu** l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- Vu** le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code
- Vu** le Règlement du Service d'Assainissement Collectif approuvé par le conseil communautaire du 1<sup>er</sup> décembre 2014;
- Vu** l'arrêté 918-2022 du 7 octobre 2022 portant délégation de fonction à Monsieur Philippe MARIE, 6<sup>ème</sup> Vice-Président ;

### Arrête

#### ARTICLE 1 - OBJET DE L'AUTORISATION

La société SAS JBPA, n° SIRET 91377105100012, dont le siège social est sis 585 Rue de l'Eglise 27520 SAINT LEGER DU GENETAY, pour son activité sise rue des temps modernes, 27500 PONT-AUDEMER (SAINT-GERMAIN-VILLAGE), parcelle(s) AI 231 est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées dans le réseau public d'assainissement

Reçu en préfecture le 14/04/2023  
Date de réception préfecture : 14/04/2023

## ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES REJETS

### 2.1. Prescriptions générales

D'une façon générale les rejets aux réseaux d'assainissement sont soumis au règlement de service d'assainissement collectif de la Communauté de Communes de Pont Audemer Val de Risle

#### 2.1.1 Eaux usées

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées doivent contenir ou véhiculer une pollution compatible avec le système d'assainissement et le traitement de la station d'épuration dans laquelle il se rejette et notamment

- être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5,
- être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C,
- ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
  - de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d'épuration,
  - d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes, l'effluent doit être débarrassé des mousses en quantité importante et des matières flottantes déposables ou précipitables qui directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages
  - d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues,
  - d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau potable, zone de baignade..) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics,
  - d'empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

La dilution de l'effluent est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs fixées par la présente réglementation

#### 2.1.2 Eaux pluviales

Il n'existe pas d'obligation générale de raccordement pour l'utilisateur, dans la mesure où « tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds ».

Une gestion des eaux pluviales la plus adaptée possible est essentielle. A ce titre, tout usager doit mettre en œuvre des solutions limitant les quantités d'eaux de ruissellement et évitant leur pollution. Pour les espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être polluées, l'utilisateur doit mettre en place les installations de prétraitement des eaux pluviales nécessaires.

Les techniques alternatives pour le traitement des eaux pluviales doivent impérativement être envisagées et mises en place dans la mesure du possible.

#### 2.1.3 Séparation des réseaux

Les réseaux d'eaux usées autres que domestiques doivent être distincts des autres réseaux pour leur partie située sous le domaine privé.

De même, les eaux pluviales du site doivent être collectées via un réseau spécifique ou infiltrées à la parcelle.

Accusé de réception en préfecture 027-200065787-20230327-ARR_0216_2023-AR Date de télétransmission : 14/04/2023 Date de réception préfecture : 14/04/2023
--

#### 2.1.4 Plan des réseaux

L'établissement doit tenir à jour et mettre à disposition du service assainissement les plans suivants :

- un plan de localisation de l'établissement dans le tissu urbain
- un plan des réseaux d'eaux pluviales, d'eaux usées domestiques et d'eaux usées non domestiques
- un schéma des ouvrages de prétraitement ainsi que leurs capacités et performances

#### 2.2. Prescriptions particulières

##### 2.2.1 Description des activités

SAS JBPA, par l'intermédiaire de son représentant M. BELLONNET Jarvis, déclare l'activité suivante : Restauration de type rapide (5610C)

##### 2.2.2 Installations de prétraitement

###### *Eaux de process*

En outre, M. BELLONNET Jarvis déclare que toutes ses eaux usées domestiques sont raccordées au réseau d'assainissement de la Route de Lisieux. Les eaux de l'évier du restaurant transitent par un séparateur à graisse.

###### *Eaux pluviales*

La destination des eaux pluviales de toiture et des eaux pluviales de voirie est inconnue, elles sont rejetées bien distinctement de seaux usées.

###### *Entretien des installations*

L'Etablissement a l'obligation de maintenir en permanence son installation de prétraitement en bon état de fonctionnement.

Le bac dégraisseur doit être vidangé aussi souvent que nécessaire à minima entre 1 et 3 fois par an en fonction de l'activité de l'entreprise, de la charge polluante rejetée, de la taille du bac à graisse, des bonnes pratiques appliquées. Entre ces vidanges complètes, l'usager doit régulièrement casser et retirer la couche de graisse figée en surface du bac (en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaires à une telle opération), puis éliminer ces résidus graisseux avec les ordures ménagères dans un sac hermétiquement fermé.

L'établissement doit pouvoir justifier à tout moment auprès de la Collectivité de l'enlèvement et du traitement de ses déchets. Pour cela, si vous faites appel à un prestataire vous devez conservé le bordereau de suivi des matières de vidange. Dans le cas où vous réalisez l'entretien par vos propres moyens, de réaliser un tableau de suivi de l'entretien du séparateur à graisse.

###### *Stockage de produits*

L'entreprise produisant des déchets dangereux est responsable de leur collecte et de leur traitement jusqu'à leur élimination ou leur valorisation. Dans ce cadre, l'entreprise doit mettre en place un tri et une collecte spécifique.

Toutes les mesures nécessaires, notamment la mise sous abris et sur rétention des déchets dangereux, doivent être prises pour éviter des rejets polluants les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales.

##### 2.2.3 Surveillance et contrôle

Accusé de réception en préfecture  
027-2015787-20230127-AR-001-2023-AR  
Date de télétransmission : 17/04/2023  
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Des prélèvements et des contrôles des rejets pourront être effectués à tout moment par le Service Assainissement de la CCPAVR.



Dès lors qu'une des caractéristiques dépasse les valeurs fixées dans le règlement d'assainissement, les frais d'analyse seront à la charge de l'établissement, qui devra mettre en place tout ce qui s'avèrera nécessaire pour rendre l'effluent acceptable pour le système d'assainissement.

### **ARTICLE 3 – SIGNALEMENT DE POLLUTION ACCIDENTELLE**

Une attention particulière devra être portée au déversement de produits en cours d'utilisation dans l'enceinte de l'Etablissement. En cas de déversement accidentel, la pollution devra être confinée.

Tout accident générateur de pollution accidentelle doit être immédiatement signalé au service assainissement de la CCPAVR au 02.32.41.50.40 ou [assainissement@ccpavr.fr](mailto:assainissement@ccpavr.fr). Une note devra être rédigée et transmise par mail décrivant la nature de l'accident, le type de produit déversé et le volume, les moyens mis en œuvre immédiatement pour confiner la pollution et les moyens mis en œuvre pour prévenir ce type d'accident.

### **ARTICLE 4 – DOMMAGES IMPUTABLES A L'ETABLISSEMENT**

L'Etablissement sera passible de sanctions pénales en cas de constatation de dégradation du réseau public d'assainissement en aval du rejet dû au non-respect du présent arrêté.

En cas de mauvais entretien des ouvrages menant à la saturation du réseau d'assainissement, le service assainissement de la CCPAVR procédera au curage au frais de l'établissement. Les frais de constatation des dégâts (analyses,...) et de réparation de ceux-ci seront entièrement à la charge du bénéficiaire du présent arrêté.

### **ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES**

En contrepartie du service rendu, l'Etablissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

### **ARTICLE 5 – DUREE ET CARACTERE DE L'AUTORISATION**

Cette autorisation est délivrée pour la durée de l'activité de la société.

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité, l'Etablissement devra en informer la collectivité.

Toute modification apportée par l'Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de la collectivité.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.

### **ARTICLE 6 – NOTIFICATION**

Une copie du présent arrêté sera adressée à la société SAS JBPA, dont le siège social est sis 585 Rue de l'Eglise, 27520 SAINT LEGER DU GENETAY.

Le présent arrêté sera exécutoire dès sa signature et son dépôt, au titre du contrôle de légalité, en préfecture. Le préfet est certifié exécutoire dès sa notification à l'établissement.

Accusé de réception en préfecture  
0271200085767-20230327-ARR-6246-2023-AR  
Date de télétransmission : 14/04/2023  
Date de publication en Préfecture : 09/04/2023

## ARTICLE 7 – EXECUTION

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l'affichage pour les tiers.

Fait à Pont-Audemer, le 27/03/2023



Pour le Président et par délégation

Le 6<sup>ème</sup> Vice-Président  
Philippe MARIE

En charge de l'eau, des zones humides, de  
l'assainissement, de l'eau potable et du  
développement durable

C/5

Acte publié le 14.04.23

Accusé de réception en préfecture  
027-200065787-20230327-ARR\_0216\_2023-AR  
Date de télétransmission : 14/04/2023  
Date de réception préfecture : 14/04/2023